


工研院綠能所採購規範書

購案名稱：變壓器測試平台控制箱

一、工作項目：

1. 3 相 220VAC 輸入，可連結華城智慧變壓器，進行油位、油溫關連性及銅頭溫測試
2. 可連結 20kW 可控制負載介面
3. 無熔絲開關:NF125-3P-125A、BH-3P-15A、BH-2P-100A、BH-1P-15A
4. 電線規格:變壓器銅頭至負載端-125mm 平方電線、電源 INPUT-38mm 平方電線、110V 供電插座-1.6 白扁線
5. 控制箱及物料:控制箱、2P3 孔插座、負載風扇電線、壓接端子、水桶、勺子

二、控制箱電路架構圖：



三、結案驗收：

結案驗收時按上述規格辦理，交付成果之內容經請購單位確認，各項功能合於需求者方可完成驗收。