



工程名稱: 水務連控-院區汙廢水泵監控連鎖修改			編號: 2026070104		
施作地點: 51~53 館 B2F					
項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	連鎖邏輯	確認設備啟停及連鎖邏輯			
2	點位表	現場設備及監控系統一致			
3					
二、施工中查核					
1	監控點位確認	31 盤點位數量正確			
2	液位計控制狀態	各汙廢水池測試、調整			
3	汙水廠液位連線	連線功能及圖控測試			
4					
5					
三、完工驗收					
1.	功能檢測	各項功能正常(含警報), 附測試報告			
2.	周邊施工環境	整理、整頓、清潔(含施工後之廢棄物清除)			
規劃人員: 鄭瑞章			查核人員:		
擬定日期: 2026/09/06			查核日期:		
部門主管: 陳偉豪			部門主管:		

查核內容之大項分類如: 材料查核、施工中查核、完工驗收等, 得以依工程案件需要調整。

14P0301-F-04-V.3