



工程名稱:公危品洩漏槽防爆型偵

編號:2026080041

測警示發報裝置規劃施作工程

施作地點:光復院區 29 館 2 樓

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	組裝作業	組裝液位計 LI-34C , SS316 450mm (1 組) SS316 350mm (1 組) 含組裝費用			
二、施工中查核					
1	接線盒	耐壓防爆接線盒， TS 認證			含安裝
2	彎頭	防爆大月彎，1/2"			含安裝
3	接線盒	T 型防爆穿線盒， 1/2"			含安裝
4	連接頭	防爆 Y 型密封接頭， 1/2"			
三、完工驗收					
1	圖控系統規畫設計	(1)新增氣體警報點 2 點 (2)圖控畫面修改 (3)警報設定與語音錄製 (4)網路連線設定			

規劃人員：林沛均	查核人員：
擬定日期：2026/08/20	查核日期：
部門主管：黃建華	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。