



工程名稱:67 館 148 實驗室 02 偵

編號:2026030112

測器請購

施作地點:67 館 1F 148 室

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	02 偵測器	Gastor 氧氣偵測器 Model : GD/SG-024C-D, EM, R , SP (非防爆型) O2 : 0~25%VOL 偵測原理 : 電化學式 輸出訊號:4~20mA 顯示方式: LED 數字顯示 警報接點輸出 附:聲光蜂鳴器			
規劃人員 : 彭武捷			查核人員 :		
擬定日期 : 2026/03/20			查核日期 :		
部門主管 : 陳偉豪			部門主管 :		

查核內容之大項分類如 : 材料查核、施工中查核、完工驗收等 , 得以依工程案件需要調整。