



工程名稱: 無人化貨櫃屋場域消防

編號: 2026090068

滅火系統建置

施作地點: 貨櫃屋場域

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	消防泵浦	消防 / 15HP 出廠證明 施工照片			永大 / 九如 撒水泵浦 (15HP, 460L/M 65m)
2	一齊開放閥	3" 一齊開放閥(彰得) 施工照片			
3	撒水頭	開放式撒水頭 施工照片			
4	吊運作業	泵浦吊運 施工照片			
5	安裝作業	消防幫浦固定安裝 施工照片			
6	油漆作業	管路油漆 施工照片			
7	洗孔作業	施工照片			
8	底閥	3" 施工照片			
9	消防迴路板	中繼站 FL-BK01(外箱)			清谷

		型 256 點) 出廠證明 施工照片			
10	消防感知器	R 型 / 類比型定址- 定溫式(一種)/DC24 出廠證明 施工照片			清谷 FL-5035A
11	消防感知器	R 型 / 類比型定址- 偵煙式(二種)-吸頂式 /DC24 出廠證明 施工照片			清谷 FL-3217
12	中繼器	FL-2215 出廠證明 施工照片			清谷
13	訊號轉換器	RS485 光纖轉換器(單 模)(發射.接收) SD002A. L1. TRC / RTC. 55 出廠證明 施工照片			
規劃人員：吳志偉			查核人員：		
擬定日期：2026/09/15			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。