



工程名稱:非日常維護保養_BC棟

編號:2026040120

自來水計量功能改善

施作地點:沙崙場域

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	電子式水量計 (水錶)	50mm			弓銓
2	電子式水量計 (水錶)	25mm			弓銓
3	工具箱會議	完成停水申請後施作			
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	設備安裝與功能 確認	1. 水量計顯示正常、 計量功能運作正常 2. 計量顯示穩定(有 流量時數值變動正常)			
2	完工資料與現場 復原	1. 施工日誌(含前中 後照片) 2. 現場復原與清潔狀 況			
規劃人員:蘇建宇			查核人員:		
擬定日期:2026/04/23			查核日期:		
部門主管:陳裕欽			部門主管:		

查核內容之大項分類如:材料查核、施工中查核、完工驗收等,得以依工程案件需要調整。