



工程名稱: 光明新村 40-5F 無聲逆
止閥更換

編號: 2026050109

施作地點: 光明新村光明 RF

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	材料查驗	不鏽鋼橫式逆止閥 50A			不鏽鋼無聲逆 止閥附旁通閥 法蘭式 2 吋, JIS-10K(富山 /東光)
二、施工中查核					
1	配管安裝作業	試水壓測試 10 公斤 /平方公分, 60 分鐘 無漏水			
三、完工驗收					
1	供水檢查	各樓層供水正常, 恆 壓馬達須達 1.5KG 壓 力以上, 並且可以正 常起停			
2	場地清潔整理	現場無相關工程廢棄 物			
規劃人員: 黃汎麒			查核人員:		
擬定日期: 2026/05/21			查核日期:		
部門主管: 江武郎			部門主管:		

查核內容之大項分類如: 材料查核、施工中查核、完工驗收等, 得以依工程案件需要調整。