



工程名稱:更換電箱門

編號:2026080012

施作地點:湖映館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	電盤門板	1. 既有箱體門組更新 2. 技輝把手 3. 含門上標示 4. 尺寸與開門方向依現場設置最大 100*90 5. 漆色 57/1 6. SS41*1.6t 7. 含電箱門與附屬物品拆換			
二、施工中查核					
1	施工品質查核	依估算表內容與施工規範進行查核			
三、完工驗收					
1	環境復原與測試	1. 環境需復原至施工前狀態 2. 測試需與舊箱體接合平整啟閉順暢			
規劃人員: 唐仁良			查核人員:		
擬定日期: 2026/08/04			查核日期:		
部門主管: 陳淑娟			部門主管:		

查核內容之大項分類如: 材料查核、施工中查核、完工驗收等, 得以依工程案件需要調整。

