



工程名稱: FY115 獨立空調維護			編號: 2026050127		
			施作地點: 77、77-1、79 館		
項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
1	分離式、埋入式 冷氣保養	1. 排水盤、排水管洩水坡度檢查疏通 2. 管路保溫被覆檢查 3. 蒸發器鰭片、冷凝器管路、回風濾網、風鼓、出風口、機殼清洗 4. 開機測試: 控制器溫度、風速功能測試、出風口溫度量測			
三、完工驗收					
1	檢測報告	獨立空調檢查紀錄表			
規劃人員: 陳冠宇			查核人員:		
擬定日期: 2026/05/22			查核日期:		
部門主管: 張聰庭			部門主管:		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。