



查核/驗收表

工程名稱: 9 館、11 館及 14 館空
調箱濾網更新

編號: 2026030099

施作地點: 中興 9 館、11 館及 14 館

空調機房

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	初級濾網	35%初級濾網 20*24*2 x 3 片			9 館
2	初級濾網	35%初級濾網 24*24*2 x 60 片			11 館
3	初級濾網	35%初級濾網 12*24*2 x 24 片			14 館
4	初級濾網	35%初級濾網 24*24*2 x 55 片			14 館
5	中級濾網	85%袋式濾網 12*24*15*3P x 4 片			11 館
6	中級濾網	85%袋式濾網 24*24*15*6P x 8 片			11 館
7	中級濾網	85%袋式濾網 24*24*36*8P x 60 片			11 館
8	中級濾網	85%袋式濾網 24*24*30*6P x 44 片			14 館
9	中級濾網	85%袋式濾網 12*24*30*3P x 17 片			14 館
二、施工中查核					

三、完工驗收					
1	空調濾網更新	依圖說位置及數量更新			
2	環境清潔	現場整理清潔，無廢棄物			
規劃人員：李曜辰			查核人員：		
擬定日期：2026/04/27			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。