



工程名稱:廢氣處理設備_B棟

編號:2026050016

#2 洗滌塔修繕

施作地點:沙崙場域

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
1	馬達線圈	馬達線圈燒毀重繞			
2	工具箱會議	確定電源隔離後進行拆裝機工程			
三、完工驗收					
1	皮帶輪	皮帶輪調整雷射對心			
2	驗收資料	1. 工作日誌 2. 運轉量測(圖片)			
規劃人員:蘇建宇			查核人員:		
擬定日期:2026/05/06			查核日期:		
部門主管:陳裕欽			部門主管:		

查核內容之大項分類如:材料查核、施工中查核、完工驗收等,得以依工程案件需要調整。