



工程名稱:77 館 R302-R304 辦公

編號:2026040139

空間調整工程

施作地點:77 館 302, 303, 304 室

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	XLPE(3C)	3.5mm <sup>2</sup>			華新麗華/太平洋
2	PVC 單芯線	2.0mm			華新麗華/太平洋
3	插座	WTDFP151236 110V			國際牌
4	PVC(E 管)	3/4"			南亞
5	開關	星光系列埋入式螢光 開關 C-1 5152K(110V)			國際牌
二、施工中查核					
1	插座安裝	1. 接點牢固，避免裸線外露，火線，零線、接地線清楚分色。 2. 插座迴路須標示確認。 3. 電盤迴路明確。			
三、完工驗收					
1	電壓與極性量測	1. 安裝後進行絕緣測試、導通測試，並確認插座帶電正常。 2. 座迴路在配電盤應有明確標示，方便日			

		後維護。			
規劃人員：陳冠宇			查核人員：		
擬定日期：2026/04/24			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。