



工程名稱: 光明新村 167 發電機自
動電壓調整器更換

編號: 2026080106

施作地點: 光明新村 167

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	電力調整器	半波 4A 通用自動電壓調整器			
二、施工中查核					
1	保護裝置	確實安裝高低壓欠相保護板			
三、完工驗收					
1	保養作業	完成安裝、ATS 測試及線路維修作業			
2	清潔維護	現場不可遺留廢棄物			
規劃人員: 黃汎麒			查核人員:		
擬定日期: 2026/08/17			查核日期:		
部門主管: 黃建華			部門主管:		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。