



工程名稱: 21 館 202-4 及倉庫增

編號: 2026080048

設插座電源

施作地點: 21 館 202-4 及倉庫

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	XLPE(3C)	3.5mm ²			華新麗華/太平洋
2	插座	星光系列埋入式附接地極雙插座 WTDFP 151236			國際牌
二、施工中查核					
1	修改作業	開關箱銅排修改及中板切割安裝 符合需求			
三、完工驗收					
1	迴路標示	電源種類、來源標示			
2	功能測試	電壓及極性正確			
規劃人員: 陳厚勛			查核人員:		
擬定日期: 2026/08/18			查核日期:		
部門主管: 張聰庭			部門主管:		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。