



工程名稱: 24 館公共電力管線維護

編號: 2026090029

施作地點: 24 館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	XLPE(1C)	150mm ²			華新麗華/太平洋
2	PVC(E管)	3/4"、3"			南亞
二、施工中查核					
1	電力與監控管路配置	(1)施工前後電力相序測試照片及記錄、且在停電後驗電掛牌標示 (2)電源線與監控線脫離、PVC管路配置確實			
三、完工驗收					
1	運轉測試	(1)復電前相序與電壓測試確實 (2)圖控確認監控系統正常			
規劃人員: 張惇淇			查核人員:		
擬定日期: 2026/09/04			查核日期:		
部門主管: 張聰庭			部門主管:		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。