工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:58 館 RF 冷卻水管油漆粉刷　　編號:2026110048

施作地點:58 館 RF

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
1	管路研磨除鏽	表面適當處理以去除油脂、鏽蝕、舊漆或其他污染物			
2	管路底漆	底漆刷 1 次，油漆厚度均衡，表面應平整、光潔、無漏刷、脫皮			
三、完工驗收					
1	管路面漆	面漆刷 2 次，油漆厚度均衡，表面應平整、光潔、無漏刷、脫皮			
2	環境復原	施工現場清掃及復原			

規劃人員：蘇建宇	查核人員：
擬定日期：2026/11/09	查核日期：
部門主管：張聰庭	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。