工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:67 館特氣尾氣排放系統 SCR-E1 水泵異音維護

編號:2026110145

施作地點:67-RF

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備 註
一、施工前查核					
1	泵浦軸承	泵浦軸承 6310ZZ*1 泵浦軸承 6306ZZ*1			SKF、NSK orKOYO
二、施工中查核					
1	軸承安裝作業	必須使用軸承預熱器			
三、完工驗收					
1	確認水泵運轉方向	依機械結構水泵轉向需為順向			
2	水泵震動值量測	水泵震動值量測必須低於 3.0mm/S			
3	環境復原及清潔	完工後環境復原及清潔			

規劃人員：劉彥甫	查核人員：
擬定日期：2026/11/19	查核日期：
部門主管：陳偉豪	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。