



工程名稱:MP2-2 馬達故障檢修			編號:2026060109		
			施作地點:53 館 153 室		
項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	軸承	6305+6306*1 組			永大
2	機械軸封	EA560-25*2 只			NSK
3	防水電纜(4C)	3.5mm ²			宏泰
二、施工中查核					
1	材料確認	符合標單內容			
三、完工驗收					
1	絕緣電阻檢測	100M 歐姆以上			
2	馬達外觀清潔	外觀清洗無汙損			
規劃人員：鄭瑞章			查核人員：		
擬定日期：2026/06/23			查核日期：		
部門主管：陳偉豪			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。