



工程名稱: 115 年 67 館廢水區尾

編號: 2026080051

氣 pH 檢測器維護

施作地點: 67 館廢水區

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	氟離子電極檢測查核	合格標準 標準液檢測 10mg/L $\pm$ 1: 9-11 標準液檢測 100mg/L $\pm$ 1: 99~101			
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	氟離子電極安裝查核	可正常在 IT-8310-RS 表頭上正常顯示數據			
2	pH/ORP 控制器安裝查核	安裝現有 pH 電極可正常顯示數據			
3	pH/ORP 控制器訊號查核	類比訊號 4-20mA，可正常回傳至監控電腦顯示			
4	pH/ORP 控制器校正查核	合格標準 標準液校正 PH4.0 $\pm$ 0.2: 3.8~4.2 標準液校正 PH7.0 $\pm$ 0.2: 6.8~7.2			
規劃人員: 劉彥甫			查核人員:		
擬定日期: 2026/08/11			查核日期:		

部門主管：陳偉豪	部門主管：
----------	-------

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。