



工程名稱:PSG2-1 馬達故障檢修

編號:2026080079

施作地點:53 館 153 室

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	軸承	6304+6306			NSK
2	機械軸封	M25			EKK
3	過溫過載保護器	KA314			永大
4	材料確認	符合標單內容			
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	馬達線圈	絕緣 100M 歐姆以上			
2	馬達外觀清潔	外觀清洗無汙損			
規劃人員：鄭瑞章			查核人員：		
擬定日期：2026/08/13			查核日期：		
部門主管：陳偉豪			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。