



工程名稱:熱交設施用電效能維護

編號:2026080210

施作地點:六甲院區

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
1	埋入式分離式維護	RAC-50JP*1 台 RAC-71JP*4 台 RAC-110JP*2 台 RAC-140KB*2 台			依規範施工查核
2	皮帶	300C2 冷卻水塔*2 台 餐廳空調箱*1 台 1 樓空調箱*1 台 國際會議廳*2 台			
3	施工品質查核	依規範與估算表內容查核			
三、完工驗收					
1	環境清潔與測試	環境需恢復成施工前狀態 提供測試維護紀錄			
規劃人員: 唐仁良			查核人員:		
擬定日期: 2026/08/31			查核日期:		
部門主管: 陳淑娟			部門主管:		

查核內容之大項分類如: 材料查核、施工中查核、完工驗收等, 得以依工程案件需要調整。

