工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:400RT 冰機維護　　編號:2026110103

施作地點:六甲院區

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	冰水主機保養	TRANE CVGF 冰水主機 年度大保養 CVGF040 冷凍油更換 控制盤清潔檢查 啟動盤清潔線路檢查 連線檢查			
2	清洗作業	TRANE 冰水主機冷凝器清洗保養			
二、施工中查核					
1	施工品質查核	依規範與估算表查核			
三、完工驗收					
1	環境清潔與測試	環境需復原至施工前狀態 提供測試紀錄			

規劃人員：唐仁良	查核人員：
擬定日期：2026/11/13	查核日期：
部門主管：陳淑娟	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。