工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:光明 166 號消防幫浦揚水管路底閥維修　　編號:2026110160

施作地點:光明 166 號

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	法蘭片	4" 白鐵法蘭			
2	底閥	4" 鑄鐵吸入底閥			
二、施工中查核					
1	切割作業	新/舊管路切除			
2	安裝作業	安裝燒焊(含運轉校正及測試壓力)			
3	打除	水泥地面打除			
三、完工驗收					
1	場地清潔整理	現場無相關工程廢棄物			
2	現場泵浦運轉測試	室內消防栓可正常供水			

規劃人員：林雅堂	查核人員：

擬定日期：2026/11/20	查核日期：
部門主管：黃建華	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。