



工程名稱:115 年柴油發電機保養

編號:2026080116

施作地點:研三館 106 室、宿舍

RF104 室

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	發電機機油	MAKA 15W40 CH-4 或同等品			
2	機油濾清器	Fleetguard LF670 或同等品			
3	柴油濾清器	Fleetguard FF5387 或同等品			
4	水箱防鏽劑	乙二醇 90 呎			
5	發電機機油	MAKA 15W40 CH-4 或同等品			
6	機油濾清器	Fleetguard LF670 或同等品			
7	柴油濾清器	Fleetguard FF5387 或同等品			
8	機油濾清器	Fleetguard LF670 或同等品			
9	發電機機油	MAKA 15W40 CH-4 或同等品			
10	機油濾清器	Fleetguard LF670 或同等品			

11	柴油濾清器	Fleetguard FF5387 或同等品			
12	水箱防鏽劑	乙二醇 90 呎			
13	電瓶	N150 鉛酸電瓶			
二、施工中查核					
1	施工中品質查核	依施工規範及估算表 進行			
三、完工驗收					
1	發電機年度保養 完工驗收	保養完成發電機功能 正常			
規劃人員：王偉吉			查核人員：		
擬定日期：2026/08/18			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。