



工程名稱:委託 611-3 實驗室給排

編號:2026080206

水電力配置

施作地點:六甲院區

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	PVC 電纜(3C)	14mm ²			華新麗華/太平洋 煮麵機加熱器
2	PVC 電纜(4C)	5.5mm ²			華新麗華/太平洋 機械手臂.煮麵區.輸送區 110V 插座
3	PVC IV 電纜	2.0mm*3C			充電區.濾水器.預備插座
4	不鏽鋼管(壓接管)	1/2 吋			美亞 煮麵槽.流理台.濾水器一. 二次給水配管
5	不鏽鋼閘閥	15A			富山/東光
6	不鏽鋼閘閥	25A			富山/東光
二、施工中查核					
1	施工品質查核	依估算表與施工規範查核			
三、完工驗收					
1	環境清潔與完工測試	環境需恢復至施工前狀態 協助實驗室完成用電設備測試與供電迴路測試並提供測試紀錄			

規劃人員：唐仁良	查核人員：
擬定日期：2026/08/31	查核日期：
部門主管：陳淑娟	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。