



工程名稱:光復院區

編號:2026050143

07101C、07105實驗室水、氣管

施作地點:7館

線配置

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	不鏽鋼管	1/2 吋			
2	不鏽鋼牙口球閥	1/2 吋			
3	壓力錶	油式 0-10kg			
4	過濾器	冷卻循環水用含殼管及濾心			
5	固定架	焊接組裝*1 組			焊接組裝
二、施工中查核					
1	施工承攬商	承攬商安衛系統進場人員核對確認			
2	管路裝配	一次側關閉作業			
三、完工驗收					
1	101C 室空壓管路裝配	指定位置裝配，管路無洩漏氣，出氣口裝設 1 對 2 快速接頭			
2	105 室製程冷卻水增設過濾裝置	冷卻水管路依業主指定路徑修改無洩漏，過濾器裝設角鋼固定架上並確實固定			
3	施工現場	清潔完成無施工廢棄物			
規劃人員：葉護港			查核人員：		

擬定日期：2026/05/27	查核日期：
部門主管：江武郎	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。