



工程名稱:77 館中央廢氣處理系

編號:2026050093

統維護保養

施作地點:77 館 5 樓

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	機油更新	10HPX3 台/中油 R32			
2	皮帶	SPZ-2650			坂東
3	指示燈	富士 30 φ LED 指示燈 RL×7, YL×3, GL×1, WL×3			
4	開關	富士 30 φ 二段選擇開 關			
5	PID 控制器	WEST/P4100			
6	差壓傳送器	Huba/ 699			
7	保護裝置	FS-101 保險絲座帶燈 顯示熔斷器座導軌型			實際規格安培 數配置
二、施工中查核					
1	皮帶雷射對心	馬達及風車皮帶輪溝 兩點須平行成一直線			
2	維護保養作業	保養作業時確認電源 關閉風機停止運轉， 完工後工地整理乾淨。			
三、完工驗收					
1	機油檢視	油液位高度須視窗 1/2 以上			

2	設備運轉維護保養紀錄	廠商須提供施工前、後照片			
規劃人員：陳冠宇			查核人員：		
擬定日期：2026/06/12			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。