



工程名稱:14 館 147 室插座與空

編號:2026030181

調線路配設

施作地點:14 館 147 室

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	XLPE(3C)	3.5mm ²			華新麗華/太平洋
2	插座	WTDFP151236			國際
3	擴散型出風口	60cm*60cm 材質:ABS			顯龍
二、施工中查核					
1	安全防護	配戴安全帽			
三、完工驗收					
1	插座量測	極性/電壓量測			
2	空調聯網控制測試	監控聯網控制正常			
規劃人員:林勝彥			查核人員:		
擬定日期:2026/05/08			查核日期:		
部門主管:張聰庭			部門主管:		

查核內容之大項分類如:材料查核、施工中查核、完工驗收等,得以依工程案件需要調整。