



工程名稱:生醫所19館204實驗室

編號:2026080220

實驗桌修改調整及排氣裝配

施作地點:19 館

| 項次              | 查核內容  | 合格標準                                                | 查核情形  | 合格否 | 備註 |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-----|----|
| 一、施工前查核         |       |                                                     |       |     |    |
| 1               | 實驗桌櫃  | 5250*750*825mm                                      |       |     |    |
|                 |       |                                                     |       |     |    |
| 二、施工中查核         |       |                                                     |       |     |    |
| 1               | 施工承攬商 | 承攬商安衛系統進場人員核對確認                                     |       |     |    |
|                 |       |                                                     |       |     |    |
| 三、完工驗收          |       |                                                     |       |     |    |
| 1               | 實驗桌櫃  | 1. 符合規範書附件設計圖面<br>2. 桌面平整、無明顯傾斜<br>3. 抽屜、櫃門推拉順暢、無卡滯 |       |     |    |
| 2               | 排氣管路  | 符合材化排氣風速0.3m/s                                      |       |     |    |
| 3               | 施工區域  | 清潔完成無施工廢棄物                                          |       |     |    |
|                 |       |                                                     |       |     |    |
| 規劃人員：葉護港        |       |                                                     | 查核人員： |     |    |
| 擬定日期：2026/09/03 |       |                                                     | 查核日期： |     |    |
| 部門主管：黃建華        |       |                                                     | 部門主管： |     |    |

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。