



工程名稱: 88 館冰水主機年度維護保養

編號: 2026040021

施作地點: 88 館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	冷凍油	FS-120 (20 公升/桶)			
2	冷媒乾燥芯	D-48(1 台 4 只)			
二、施工中查核					
1	冰水主機冷凝器檢查與冷凍油更換作業	1. 冷凝器端蓋板拆裝、清洗銅管檢查照相(含端蓋板拆除復原及墊片更新、軟通管、硬通管) 2. 完成冷凍油更換			
三、完工驗收					
1	60RT 雙壓螺旋機維護保養試車運轉	冰水主機功能正常，需檢附主機維護報告			
2	80RT 螺旋式冰水主機維護保養試車運轉	冰水主機功能正常，需檢附主機維護報告			
3	環境整潔	現場環境清潔整潔			
規劃人員：陳書庭			查核人員：		
擬定日期：2026/04/15			查核日期：		
部門主管：陳偉豪			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

