



工程名稱:52 館自來水水量計維護

編號:2026050033

施作地點:52 館 B1F 及 RF

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	電子式水量計	40mm			
2	水錶訊號轉換器	RMT;輸入數位編碼， 輸出 RS485、 MODBUS/水保全功能 (含通訊線)			
二、施工中查核					
1	水量計汰換	依圖位置施作			
三、完工驗收					
1	水量計測試	水量計運作正常、讀 值回傳			
2	施工周邊環境	周邊環境目視清潔及 復原完成			
規劃人員：彭柏璋			查核人員：		
擬定日期：2026/05/11			查核日期：		
部門主管：陳偉豪			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。