



工程名稱: 67 館 134 室實驗室氧
氣氣體警報器連線

編號: 2026090078

施作地點: 67 館 134 室實驗室

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	隔離線	22AWG*4C(2P)			
2	顯示氧氣警報盤	側掛三色桿燈 LED 桿式三色燈+蜂鳴器+面板顯示 (AC110/220V Power, Reset 復歸型)			
二、施工中查核					
1	施工防護	佩戴手套與安全帽			
三、完工驗收					
1	02 監控程式新增	1. 監控軟體點數新增功能測試含校正 2. 警報功能測試正常			
2	現場警示	1. 現場警示燈與蜂鳴器動作測試正常 2. 顯示氧氣警報盤上數值與偵測器一致			
3	02 安裝保固書	完工後，保固一年			
規劃人員：彭武捷			查核人員：		
擬定日期：2026/10/12			查核日期：		
部門主管：陳偉豪			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

