



工程名稱: 光明新村 140 號日照中

編號: 2026040144

心電源改善

施作地點: 光明新村 140 號

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	開關箱	1200*600*300mm ±5%			符合施工規範 電箱規範
2	無熔絲斷路器 NF 3P	100A			士林/三菱 3P100AF100AT
3	XLPE(1C)	30mm ²			華新麗華/太 平洋
4	PVC 電纜(1C)	8mm ²			華新麗華/太 平洋
5	PVC 絞線電線	5.5mm ²			華新麗華/太 平洋
二、施工中查核					
1	電源線路拉配	現場電源線路布設			
2	盤體固定	現場盤體固定無異常 晃動			
3	開關箱	ST 屋外型配電箱			
三、完工驗收					
1	電錶連線架設	取得台電公司分戶電 錶報竣單			含圖面設計規 劃及台電規費
2	現場環境清潔	現場無相關工程廢棄 物			

規劃人員：林雅堂	查核人員：
擬定日期：2026/04/23	查核日期：
部門主管：江武郎	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。