



工程名稱:廢棄物暫存場廢氣處理

編號:2026040112

設施半年度保養

施作地點:100 館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	活性碳	G-306 4070			中國炭素
二、施工中查核					
1	更換作業	1. 活性碳箱活性碳汰 舊換新 2. 舊料裝袋置於指定 位置			
2	拉西環清洗	清洗前後照片記錄			
3	濾網清洗	濾網清洗與裝回穩妥			
4	清潔作業	作業現場完工後清潔 整理			
三、完工驗收					
1	試車運轉	風車電流量測與記錄、 靜壓記錄、 螺絲上鎖穩妥、 無滲水狀況			
規劃人員:林志龍			查核人員:		

擬定日期：2026/04/28	查核日期：
部門主管：張聰庭	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。