



工程名稱:光復院區 2 館全家超商

編號:2026100024

基礎建置工程

施作地點:光復院區 2 館餐廳

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	施工前職業安全衛生查核	職業安全衛生查核			
二、施工中查核					
1	烤漆配電盤	配電箱 附中板門			依照院內規範
2	NFB	3P 250AF 150AT			士林
3	電源線路	1. XLPE(1C)60mm ² 2. PVC 絞線電線 14mm ²			華新麗華/太平洋
4	電子式水量計(水錶)	20mm TH-20			弓銓
5	電源及給水管路配置	1. 電源線路配置 2. 給水管路配置			
三、完工驗收					
1	現場環境整理及系統測試	1. 功能測試 2. 現場環境確實清潔與整潔			
規劃人員：蔡明樺			查核人員：		
擬定日期：2026/10/07			查核日期：		
部門主管：黃建華			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。