



工程名稱:悠活館熱泵#1 年度維

編號:2026040005

護保養

施作地點:悠活館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	冷凍油	FS-120 桶裝冷凍油 (20L/桶)			
2	冷媒乾燥芯	冷媒乾燥芯 D-48(一 台兩只)			
二、施工中查核					
1	拆裝、清洗	確實進行熱交換器清 洗(含端蓋拆開通管)			
三、完工驗收					
1	檢查測試	1. 熱泵系統測試完成 2. 冷媒系統檢查完成 3. 試車運轉數據, 檢 附冰水主機運轉紀錄 表			
2	冷媒充填	需記錄鋼瓶充填前後 重量照片佐證			
3	環境整理	現場整理清潔			
規劃人員: 陳書庭			查核人員:		
擬定日期: 2026/04/15			查核日期:		
部門主管: 陳偉豪			部門主管:		

查核內容之大項分類如: 材料查核、施工中查核、完工驗收等, 得以依工程案件需要調整。