



工程名稱:發電機運轉測試		編號:2026050098			
		施作地點:部門轄區各館發電機室			
項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	發電機運轉前檢查	運轉測試前須確認發電機油料/水箱水量、電瓶電壓正常			
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	基運轉資料	1. 提供運轉數據及發電機狀況 2. 提出運轉狀態建議改善事項 3. 以 Excel 報表提交測試文件			
規劃人員：許錦昌			查核人員：		
擬定日期：2026/06/03			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。