



工程名稱:52.53 館公共區消防管

編號:2026060087

路維護

施作地點:B1F 公共區

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	撒水頭	泡沫系統感知撒水頭 (68°)			
2	撒水頭	泡沫噴頭			
3	一齊開放閥	2 吋			CFC 或同等品
4	配管用碳鋼鋼管	1-1/2"			美亞/高興昌
二、施工中查核					
1	管路修改	依業主指定位置施作			
三、完工驗收					
1	管路測試	管路運作正常，無漏水			
2	施工周邊環境	周邊環境目視清潔及 復原完成			
規劃人員：彭柏璋			查核人員：		
擬定日期：2026/06/16			查核日期：		
部門主管：陳偉豪			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。