



工程名稱:11 館(20HP)消防泵浦

編號:2026080091

機組汰換

施作地點:11 館 BF1 消防泵浦機房

| 項次              | 查核內容                                                                               | 合格標準        | 查核情形  | 合格否 | 備註    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|-------|
| 一、施工前查核         |                                                                                    |             |       |     |       |
|                 |                                                                                    |             |       |     |       |
| 二、施工中查核         |                                                                                    |             |       |     |       |
|                 |                                                                                    |             |       |     |       |
| 三、完工驗收          |                                                                                    |             |       |     |       |
| 1               | 消防泵浦組(3Ø 480V 15kW 20HP H=62M Q=770L/M); 含消防泵浦/控制面盤/SUS#304 水箱/以上規格; 需檢附消防署認可之出廠證明 | 廠牌規格及認證文件符合 |       |     | 至盛\九如 |
|                 |                                                                                    |             |       |     |       |
| 規劃人員：李曜辰        |                                                                                    |             | 查核人員： |     |       |
| 擬定日期：2026/08/18 |                                                                                    |             | 查核日期： |     |       |
| 部門主管：張聰庭        |                                                                                    |             | 部門主管： |     |       |

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。