

工程名稱:11 館機房小型送風機
更新

編號:2026090012

施作地點:11 館機房

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	集風箱	集風箱 800CFM 10"*2			
2	電動 ON-OFF 式 二通閥	VC6013AK 3/4" 220V			Honeywell
二、施工中查核					
1	作業區域防護	施工區域安全防護			
三、完工驗收					
1	冷風機功能	冷風機高中低速功能 及二通閥動作正常			
2	環境整理清潔	環境整理清潔			
規劃人員：李曜辰			查核人員：		
擬定日期：2026/09/04			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。