



工程名稱: 光明新村 166-7F-1

編號: 2026090002

冷氣汰換

施作地點: 光明新村 166-7F-1

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	冷氣查驗	日立 RAC-40HP/RAS-40HQP1 RAC-36HP/RAS-36HQP1 RAC-28HP/RAS-28HQP1			
二、施工中查核					
1	冷氣電源線路配置	依現場需求完成佈置			
2	冷媒披覆管配置	依現場需求完成佈置			
三、完工驗收					
1	冷氣管槽安裝	室外機冷媒管完成保溫包覆並用管槽保護			
2	不鏽鋼架底座	不銹鋼 2.0t，水平安裝，不可鬆動			
3	冷氣安裝	1. 使用溫度計量測實際工作溫度達到出場設定 2. 室內機及室外機穩固及水平安裝			
4	場地清潔整理	施工動區域完成清潔，現場不可遺留廢棄物			
規劃人員：邱品華			查核人員：		

擬定日期：2026/9/14	查核日期：
部門主管：吳筱玫	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。