



工程名稱: 89 館宿舍區 3~9F 交誼

編號: 2026090145

廳小型風機老舊及故障汰換維護

施作地點: 89 館宿舍區 3~9F 交誼廳

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	鉋金銅球塞閥	20A			富山 /東光
2	非鹵素發泡 PE 保溫管	3/4"×1" t			富豪龍、萬年 龍、英速雷德
3	保溫軟管	10" 鋁箔保溫伸縮軟 管			顯隆
4	電動 ON-OFF 式 二通閥	20A 20A 電壓 220V/ VC6013AK1000T/彈簧 扣環更新為 SUS#304 材質			Honeywell
5	旋轉出風口	60cm×60cm 型號: CACS-B-250			顯龍
二、施工中查核					
1	防塵、防護	防塵、防護措施			
三、完工驗收					
1	小型風機運轉檢 測	1. 運轉功能正常、無 漏水 2. 小型風機更換及運 轉檢測紀錄表			
規劃人員: 陳方杰			查核人員:		

擬定日期：2026/09/30	查核日期：
部門主管：張聰庭	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。