工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:24 館前光纖網路纜線維護　　編號:2026110094

施作地點:中興院區 24 館前

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	光纖網路纜線	24 芯多模光纖(50/125)、12 芯單模光纖(9/125)			
2	手孔基座模板鋼筋組立	手孔尺寸(L:114,W:64,H:90cm)			
二、施工中查核					
1	核對工程項目、施工位置	1.規格、數量須與標單相符 2.依規範圖說、位置點施作			
三、完工驗收					
1	光纖網路纜線	光纖纜線測試報告			
2	施作現場整理整頓	1.施工現場清潔乾淨 2.施工廢棄物清運			

規劃人員：魏文琳	查核人員：
擬定日期：2026/11/13	查核日期：
部門主管：陳偉豪	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。