工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

# 查核/驗收表

工程名稱:中興院區東門入口路面維護　　編號:2026110074

施作地點:戶外

| 項次 | 查核內容 | 合格標準 | 查核情形 | 合格否 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、施工前查核 | | | | | |
| 1 | 防護作業 | 擺設三角錐、角錐連桿等施工防護設施 | | | |
| 2 | 刨除前確認範圍 | 符合圖面範圍 | | | |
| 3 | AC 再生瀝青 | 檢附再生瀝青出廠證明 | | | |
| | | | | | |
| 二、施工中查核 | | | | | |
| 1 | 切割作業 | 施作區域須使用水刀機具進行切割無大鋸齒狀破碎 | | | |
| 2 | 施工 | 1.厚度大於等於5cm<br>2.出料、施工溫度 大於120 度C | | | |
| | | | | | |
| 三、完工驗收 | | | | | |
| 1 | 場地復原 | AC 鋪設後礫石清理清除乾淨 | | | |
| 2 | 柏油(水泥)路面銜接 | 與周邊路面銜接處小於1cm | | | |
| 3 | 水路清理及疏通 | 截水溝清理完成排水功能正常無積水現象 | | | |
| 4 | 清潔作業 | 現場清理清潔完成 | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 規劃人員：林俊瑋 | 查核人員： |
| 擬定日期：2026/11/11 | 查核日期： |

| | |
|---|---|
| 部門主管：陳偉豪 | 部門主管： |

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。