工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:悠活館消防受信總機維護　　編號:2026110163

施作地點:悠活館

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	中繼器	FL-2215			清谷
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	圖控更新	授訊總機火警顯示正常			清谷
2	測試作業	修改後系統火警測試正常			

規劃人員：彭柏璋	查核人員：
擬定日期：2026/11/20	查核日期：
部門主管：陳偉豪	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。