



工程名稱:服務館 102 室電源修改

編號:2026080146

施作地點:台南市安南區工業二路

31 號

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	XLPE(3C)	5.5mm ²			華新麗華/太平洋
2	電源線路拉配	服務館監控室(獨立空調電源)配線工資			
3	電源線路拉配	1. 服務館地下室電源配電配線 2. 地下室 3 相 380V 盤拉至 1 樓電盤 3. 預計 3 人工 4 天 (天花板內線槽及管道內抽拉線路)			
4	變壓器	3 相 4 線 380/110 乾式變壓器 10KW(箱體)			
5	吊管作業	吊裝天花板內(吊支架)			
6	XLPE(1C)	14mm ²			華新麗華/太平洋
7	XLPE(1C)	14mm ² 綠色線			華新麗華/太平洋 綠色線
8	配管作業	2 “金屬軟管及接頭			
9	五金另料	1. 配管配電另料 2. 壓接端子及色套等			

10	無熔絲斷路器 NF 3P	50A			士林/三菱
11	無熔絲斷路器 NF 3P	30A			士林/三菱
二、施工中查核					
1	依施工中品質查 核	依施工規範及估算表			
三、完工驗收					
1	完工檢驗	依估算表完工後進行 驗收			
規劃人員：林正峰			查核人員：		
擬定日期：2026/08/20			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。