



工程名稱:115 年空調缺失改善

編號:2026080150

施作地點:台南市安南區工業二路

31 號

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	維修作業	1. 吊隱式 送風機風鼓 風鼓組 馬達葉片 2. A B S 風鼓輪 3. 1 台 1 2 0 0 CFM 有四個風鼓輪 4. 研一館 走道-3*1 台 303-1, 303-2*2 台 502-3*1 台			
2	維修作業	800CFM 220V 高靜壓 送風機馬達 研一館 走道-3*1 台 303-1, 303-2*2 台 502-3*1 台			
3	維修作業	1. 吊隱式 送風機風鼓 風鼓組 馬達葉片 2. A B S 風鼓輪 3. 1 台 1 2 0 0 CFM 有四個風鼓輪 4. 研三館 101-2 室, 204-2 4F 走道-2, 4F 走道-3			
4	維修作業	800CFM 220V 高靜壓 送風機馬達 研三館 101-2 室, 204-2 4F 走道-2, 4F 走道-3			新晃

5	工資	更換馬達工資			
6	維修作業	送風機更換 2-WAY 3/4" inch, 2Way ON/OFF 200~240V, BSPT300mm cable, Without Protection Cap 研三館:807-2			Honeywell
7	吊掛隱藏式小型 送風機	400CFM, AC:220V SUS#304 水盤, 附保 溫, 藍波鋁片, 風車 馬達為高靜壓, 回風 箱(含尼龍回風濾網) 新晃或同等品			捷鴻 研三館 1. 1F 無障礙廁 所 1 台 2. 4F 男廁 1 台 3. 5F 男廁 1 台 4. 5F 女廁 1 台 (左接) 5. 6F 男廁 1 台 (右接) 6. 811 室*1 台 (右接) 7. 8F 女廁 1 台
8	安裝作業	更換 400CFM 工資 1. 拆卸原有送風機 分 解 2. 新送風機分解 上 天花板組裝			
9	維修作業	更換 2-WAY 及管 件 管線使用不鏽鋼材質			業主提供 2-WAY
10	維修作業	更換溫度控制器			業主提供溫控
11	配管作業	裝集風箱更換保溫軟 管			

12	五金另料	配管零料及保溫另料			
二、施工中查核					
1	依施工中品質查核	依施工規範及估算表			
三、完工驗收					
1	完工檢驗	依估算表完工後進行驗收			
規劃人員：林正峰			查核人員：		
擬定日期：2026/08/20			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。