



工程名稱:給排水_A棟宿舍熱水
系統熱泵保養

編號:2026080166

施作地點:A棟宿舍頂樓

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	1. 冷凍油 SUNBEST SL32 2. 乾燥過濾器 ADK165 3. 冷媒 R134a	規格需正確			
二、施工中查核					
1	1. 測試檢查 2. 保養作業 3. 施工安全作業	1. 溫度感知器、定時 定溫控制器、漏電器 測試檢查、電動閥及 各不銹鋼閘閥檢查 2. 乾燥過濾器更換、 冷凍油更換、冷媒補 充、Y型過濾器檢查 清洗 3. 不可穿著拖鞋施工			
三、完工驗收					
1	1. 施工報告 2. 環境清潔	1. 提供施工報告(含施 工照片) 2. 環境需整理			
規劃人員：鄒旭文			查核人員：		
擬定日期：2026/08/21			查核日期：		

部門主管：陳裕欽	部門主管：
----------	-------

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。