



工程名稱: 非日常維護保養_廁所
緊急求救按鈕系統及對講機系統
修繕

編號: 2026090016

施作地點: 沙崙場域全場域

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	對講機	緊急求救對講機 CG-IPPE			樵斌通信電子
二、施工中查核					
1	檢測維修作業	緊急求救按鈕檢修			
2	維修作業	閃光喇叭更換完可作動			
3	設定作業	緊急壓扣系統檢修測試 緊急壓扣觸發時鄰近之監視器應立即顯示於中控室圖控系統			
4	維修作業	緊急求救對講機更換			
5	設定作業	對講機系統檢修設定工資 對講機觸動時中控室應立即收到畫面及對講機通知			
三、完工驗收					
1	完工驗收文件	1. 施工照片 2. 測試報告 3. 保固書			

規劃人員：邱品恩	查核人員：
擬定日期：2026/09/04	查核日期：
部門主管：陳裕欽	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。