



工程名稱: 67 館 E Beam 曝光機環

編號: 2026080141

境空調維護保養用 UPS 電池

施作地點: 67 館 2F

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	NT-60KVA 電池 更換(含保養耗 材)	YUASA NP40 12B(12V/40AH)			
二、施工中查核					
1	施工人員防護防 護	施工人員必須配戴安 全帽			
三、完工驗收					
1	更換保養包含: 1. UPS 本體檢測. 2. 電池參數設定 正. 3. I/P, O/P 電 壓電流檢查	檢測報告			
2	新電池提供兩年 保固, 保固期內 每季電池內阻值 量測	兩年保固書			
規劃人員: 吳億德			查核人員:		

擬定日期：2026/08/21	查核日期：
部門主管：陳偉豪	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。